

Liebe Hallennutzer,

diese Sporthalle ist mit einer Lüftungsanlage ausgestattet, die bei Taster-Anforderung (sowohl im Trainingsbetrieb (Stufe 1) als auch im Wettkampfbetrieb (Stufe 2) ausreichend Außenluft zuführt.

Bitte denken Sie bei Nutzung der Hallenfelder an die Bedienung der Taster Heizung/Lüftung.

Diese finden Sie je nach Halle entweder in den Zugängen zu den Hallenfeldern, im Regieraum oder im jeweiligen Hallenfeld.

Sollten Sie den Eindruck von „verbrauchter“ Hallenluft haben, können Sie während des Sportbetriebs bei Bedarf zusätzlich die Türen / Oberlichter öffnen. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass bei niedrigen Außentemperaturen die Halle nicht auskühlt (angepasste Stoßlüftung) und vor Verlassen der Halle die Türen/Oberlichter verschlossen werden.

Bei Aktivierung des Wettkampfbetriebes bitte vor Verlassen der Halle diesen wieder zurückzusetzen.

Anmerkung:

Der Betrieb dieser Sporthalle ist mit hohen Energiekosten verbunden. Wir möchten deshalb alle Hallennutzer darum bitten, den Wettkampfbetrieb nur bei wirklichem Bedarf in Betrieb zu setzen.

Bei Rückfragen können Sie sich Frau Schilling m.schilling@kreisgg.de wenden.

Ihr Fachbereich Gebäudemanagement

10.09.2020